

 LULEÅ KOMMUN Tekniska förvaltningen	Dokumentnamn/ Projektnamn Brandskyddsinformation till arrangörer	Sidnr Sida 1 (1)
	Ebeneser	Datum 2015-09-04
Status SBK nivå 2		Rev.datum

Brandskyddsorganisation

Max antal tillåtna personer

Ebeneser, inkl salong och läktare, är godkänd för 300 personer.

På läktaren får max 100 personer vistas samtidigt.

Utrymningsvägar

- Samtliga dörrar i utrymningsvägar är lätt öppningsbara utan nycklar och är markerade med genomlysta, grönvita nödutsyltar.
- Från salongen är utrymning möjlig via trapphuset och huvudingång/utgång samt via trapphuset till höger om scenen.
- Från läktaren, en trappa upp, kan man utrymma antingen via trapphuset och huvudingång/utgång samt via trapphuset till höger om scenen.
- Utrymningsplaner med ytterligare information finns uppsatta i salong och läktare i samband med dörrarna till trapphuset.
- Om larmet löser ut skall samtliga lämna byggnaden enligt instruktioner på respektive utrymningsplan. Återsamling sker vid korsningen Skomakargatan-Storgatan.

Brand- och utrymningslarm

Lokalerna är skyddade av ett lokalt brand- och utrymningslarm som kan utlösas av rök- eller värmedetektorer. Där finns även larmritningar och bruksanvisning för larmet. Larmet går att aktivera manuellt i anslutning till huvudentrén längst ner.

Vid utlöst larm sker följande:

- Larmsirener startar.
- 6 st brandavskiljande dörrar stängs. Två till salong från trappa, två till garderob/toalett, en till läktare från trappa samt en till trapphus/utrymningsväg vid scenen.
- Strömmen till uttagen på scenen i salongen stängs av (musikanläggning tystnar).
- Belysningen tänds i lokalen.

Räddningstjänsten larmas automatiskt när larmet utlöses i Ebeneser.

Brandsläckningsutrustning

- 5 st handbrandsläckare (pulver) finns; till höger om scenen, en mellan entrédörrarna i salongen, en på läktaren till höger om entrédörren från trappen, en till vänster om garderobsdörren in till läkare samt en i köket.
- På bifogade brandskyddsritningar finns byggnadens brandskydd och utrymningsvägar beskrivna.

Nödbelysning

Vid ett ev strömbortfall kommer 8 st nödbelysningsarmaturer att tändas i Ebenesers utrymningsvägar och hela vägen ut till det fria.